

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022年11月26日

用人单位 (建设项目)名称	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理 厂	联系人	段宇洁
地理位置	卫辉市唐庄镇规划区南部，石骆驼村西北 200 米		
项目名称	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂 2022 年职业病危害因素检测		
项目简介	卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂位于卫辉市唐庄镇规划区南部，石骆驼村西北 200 米。公司员工 24 人（女工 11 人），投产日期 2013 年，污水处理工艺采用改良型氧化沟工艺，深度处理工艺采用机械混合反应沉淀+纤维转盘滤池工艺。2016 年，用人单位实施提标改造工程，提标改造工艺采用臭氧接触+曝气生物滤池，并于当年施工完毕。目前生产规模 480 万吨/年，运行情况良好，出水水质达到地表水五类出水标准。		
项目负责人	王明辉		
现场调查人	王明辉、王怀林		
现场调查时间	2022.11.17	用人单位陪同人	段宇洁
现场采样、检测人员	王明辉、李廷峰、王怀林		
采样、检测 时间	2022.11.19	用人单位陪同人	段宇洁
报告完成日期	2022.11.25	报告编号	DX/JP-ZP221005
用人单位 (建设项目)存在的职 业病危害因素及检 测结果	<p>总粉尘浓度 用人单位作业工人接触的总粉尘浓度不超过职业接触限值。</p> <p>硫化氢、臭氧 用人单位作业工人接触的硫化氢和臭氧的浓度不超过职业接触限值。</p> <p>噪声 用人单位作业工人接触噪声的 40h 等效声级均不超过职业接触限值。</p> <p>工频电场 用人单位作业工人接触工频电场强度不超过职业接触限值。</p>		
评价结论与建议	<p>评价结论：</p> <p>根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号）的规定，用人单位行业分类属于“四 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业——D46 水的生产和供应业——D461 自来水生产和供应”，判定用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害一般”的用人单位。</p> <p>建议：</p> <p>（1）按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，完善职业卫生管理制度，并按照要求进行职业卫生培训、告知等工作，定期进行职业病危害因素检测。</p>		

(2) 加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，完善职业危害防护设施维护维修记录。

技术审查专家组
评审意见



现场影像资料

