

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022年11月26日

用人单位 (建设项目)名称	卫辉中州水务有限公司天一供水厂	联系人	李梦冉
地理位置	卫辉市太公镇温寺门村北		
项目名称	卫辉中州水务有限公司天一供水厂 2022 年职业病危害因素检测		
项目简介	卫辉中州水务有限公司天一供水厂位于卫辉市太公镇温寺门村北，该公司投产日期 2015 年，生产规模 6 万 m ³ /d，目前有员工 21 人。公司出厂水水质按《生活饮用水卫生标准》要求执行，出厂水水压达到 0.27Mpa，满足国家标准和行业要求。		
项目负责人	王明辉		
现场调查人	王明辉、王怀林		
现场调查时间	2022.11.17	用人单位陪同人	李梦冉
现场采样、检测人员	王明辉、李廷峰、王怀林		
采样、检测 时间	2022.11.18	用人单位陪同人	李梦冉
报告完成日期	2022.11.25	报告编号	DX/JP-ZP221006
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	<p>总粉尘浓度 用人单位作业工人接触的总粉尘浓度不超过职业接触限值。</p> <p>毒物 用人单位作业工人接触的氯化氢、二氧化氯和氯气的浓度不超过职业接触限值。</p> <p>噪声 用人单位作业工人接触噪声的 40h 等效声级均不超过职业接触限值。</p> <p>工频电场 用人单位作业工人接触工频电场强度不超过职业接触限值。</p>		
评价结论与建议	<p>评价结论： 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，用人单位行业分类属于“四 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业——D46 水的生产和供应业——D461 自来水生产和供应，判定用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害一般”的用人单位。</p> <p>建议： (1) 按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，完善职业卫生管理制度，并按照要求进行职业卫生培训、告知等工作，定期进行职业病危害因素检测。 (2) 加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，完善职业危害防护设施维护维修记录。</p>		

技术审查专家组
评审意见



现场影像资料

